

# Abgasgrenzwerte nach MCP-Richtlinie / TA Luft 2017 für Neuanlagen (Referentenentwurf)

Feuerungswärmeleistung in kW	Schadstoffgehalte in mg/Nm <sup>3</sup> in der Abluft*					
	Gesamtstaub	CO	NO <sub>x</sub>	Organic als Gesamt-C	SO <sub>2</sub>	NH <sub>3</sub> (bei SCR)
500 - 1.000	37,5	560	---	10	---	---
1.001 - 2.500	20	150 250 bei Teillast	200 300 b. naturbel. Holz	10	400	10
2.501 - 5.000	20	150	300	10	400	10
5.001 - 15.000	20	150	300	10	400	10
15.001 - 20.000	10	150	300	10	400	10
20.001 - 50.000	10	150	200	10	400	10

 quasi-kontinuierliche Messung

 kontinuierliche Messung

\*Bezugssauerstoffgehalt: 6,0 Vol-%